



## **AURATON Floor Heating Controller - SUPLA**

Instrukcja obsługi ver. 20250602

W dokumencie zebrano informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu i użytkowania urządzenia AURATON Floor Heating Controller.

---

### **Bezprzewodowa listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym**

AURATON Floor Heating Controller to 8-strefowa, bezprzewodowa listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym, przeznaczona do współpracy z siłownikami AURATON Vela, pompą C.O. oraz urządzeniem grzewczym. Sterowanie poszczególnymi strefami grzewczymi odbywa się za pomocą bezprzewodowych regulatorów temperatury z serii AURATON Smart.

W sprzedaży listwa występuje wyłącznie w zestawie z 4 sztukami siłowników termoelektrycznych AURATON Vela. Zestaw taki nazywa się AURATON Multizone Controller



#### **UWAGA!**



**Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania. Sterownik AURATON Floor Heating Controller przeznaczony jest do montażu na szynie DIN w standardowych szafkach instalacyjnych.**

**Ze względu na możliwość zakłóceń w komunikacji radiowej, nie zaleca się montażu urządzenia w metalowych obudowach.**

**W przypadku, gdy montaż w metalowej szafce jest konieczny i występują problemy z łącznością, zaleca się zastosowanie opcjonalnej zewnętrznej anteny AURATON Antena, która poprawia zasięg i jakość sygnału radiowego.**

## Działanie

AURATON Floor Heating Controller obsługuje 8 oddzielnych stref grzewczych plus dodatkowo może spełniać funkcje:

- sterowania pompą obiegową C.O.,
- sterowania piecem C.O. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi,
- współpraca z bramką AURATON Box w celu automatyzacji AURATON Floor Heating Controller z innymi urządzeniami serii AURATON Smart
- testowanie siły sygnału pomiędzy poszczególnymi sparowanymi urządzeniami

## Tryby pracy urządzenia

Zestaw AURATON Floor Heating Controller wraz z regulatorem serii AURATON Smart mogą pracować w dwóch trybach:

### **Tryb I** (lokalny):

W tym trybie listwa oraz regulator mogą pracować samodzielnie bez potrzeby stosowania bramki internetowej AURATON Box. Wystarczy, aby regulator serii Smart został prawidłowo dopisany do AURATON Floor Heating Controller. Do każdej strefy grzewczej można dopisać tylko 1 regulator serii Smart.

### **Tryb II** (zdalny):

W trybie zdalnym istnieje możliwość użycia bramki internetowej AURATON Box, a co za tym idzie mieć dostęp do całego układu poza domem.

Pozwala to zdalnie sterować ogrzewaniem, otrzymywać powiadomienia o ewentualnych zdarzeniach, tworzyć harmonogramy i wiele innych.


### **UWAGA!**

Do prawidłowej pracy zdalnej potrzebny jest dostęp do internetu zarówno od strony samej bramki jak i telefonu, tabletu z aplikacją (Android, iOS).

**UWAGA!**

W przypadku użycia Trybu II (zdalny) zaleca się wcześniejsze sparowanie AURATON Floor Heating Controller z regulatorem serii Smart. Dzięki sparowaniu zestaw będzie pracował poprawnie nawet w przypadku braku zasilania samej bramki AURATON Box. Do jednego AURATON Floor Heating Controller można dopisać do 9 urządzeń (8 regulatorów (po jednym na każdą ze stref) + Auraton Box)






## **Opis urządzenia, przycisków i kontrolek**



1. Kontrolka sygnalizująca stan zasilania.
2. Kontrolka sygnalizująca stan pracy pompy C.O.
3. Przycisk **(Del)** odparowania regulatorów lub powrotu do ustawień fabrycznych.
4. Przycisk **(Link)** parowania z bramką AURATON Box
5. Przycisk **(Test)** z kontrolką trybu pracy funkcji testera.
6. L, N,  - przyłącze zasilania 230 V AC
7. Wyłącznik sieciowy
8. NC, COM, NO - styki bezpotencjałowe przekaźnika
9. Sterowanie Pompą C.O. (L, N, )
10. Przyłącza stref grzewczych 1-8 (siłowników)
11. Przyciski stref grzewczych 1-8
12. Kontrolki sygnalizujące działanie stref 1-8
13. Przyłącze zewnętrznego czujnika temperatury
14. Antena

## **Montaż na szynie DIN**

1. Szyna DIN.
2. Zaczepić AURATON Floor Heating Controller na szynie DIN górnymi zaczepami.
3. Odciągnąć dolny zaczep w dół za pomocą „płaskiego” śrubokrętu.
4. Umieścić AURATON Floor Heating Controller we właściwym miejscu.
5. Zwolnić dolny zaczep



### **UWAGA!**


Dla ułatwienia montażu przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski. Przed wykonaniem połączeń kablowych można je odłączyć od AURATON Floor Heating Controller.



**UWAGA!**



Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania.



## Sygnalizacja pracy AURATON Floor Heating Controller za pomocą diod LED

- **Kontrolka sygnalizująca stan zasilania (czerwona):**

Kontrolka zasilania  
zgaszona

AURATON Floor Heating Controller wyłączony

Kontrolka zasilania świeci

AURATON Floor Heating Controller pracuje w trybie normalnej pracy

- **Kontrolka TEST:**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kontrolka TEST zgaszona | Tryb normalny |
| Kontrolka TEST świeci   | Tryb testu    |

## Sygnalizacja w stanie normalnym:

- **Kontrolka sygnalizująca stan pracy pompy C.O. (zielona):**

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Kontrolka zgaszona | Brak sterowania pompy C.O.                        |
| Kontrolka miga     | Oczekiwanie na załączenie pompy (zwłoka 3 minuty) |
| Kontrolka świeci   | Pompa C.O. załączona                              |

- **Kontrolki stref grzewczych:**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Kontrolka zgaszona              | Wyjście strefy grzewczej wyłączone |
| Kontrolka świeci                | Wyjście strefy grzewczej załączone |
| Kontrolka miga wolno (co 0,5s.) | Strefa w trybie parowania          |
| Kontrolka miga szybko           | Strefa w trybie wymeldowania       |

- **Kontrolka sygnalizująca LINK:**

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Kontrolka zgaszona | Brak sparowania z AURATON Box |
| Kontrolka świeci   | Sparowany z AURATON Box       |

## Sygnalizacja w stanie TEST:

- **Kontrolka sygnalizująca stan pracy pompy C.O. (zielona):**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Kontrolka zgaszona | Tryb chłodzenia |
|--------------------|-----------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Kontrolka świeci | Tryb grzania |
|------------------|--------------|

- **Kontrolki stref grzewczych:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Kontrolka zgaszona | Strefa nieprzypisana |
|--------------------|----------------------|

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Kontrolka świeci | Strefa przypisana do urządzenia smart |
|------------------|---------------------------------------|

## Sterowanie pompą C.O. oraz przekaźnika


**Pompa C.O. lub piec zostaje załączony**, jeżeli w którejkolwiek ze stref grzewczych zostanie załączone grzanie – zaświeci się kontrolka sygnalizująca pracę pompy C.O.

Wyłączenie pompy C.O. lub przekaźnika następuje wtedy, kiedy żadna strefa grzewcza nie jest aktywna – kontrolka pracy pompy C.O. będzie wygaszona.

Dla poprawy działania układu grzewczego, AURATON Floor Heating Controller został wyposażony w układ czasowego opóźnienia załączania pompy C.O.

W momencie włączenia ogrzewania najpierw zostają załączone siłowniki, a następnie po upływie 3 minut zostaje włączona pompa C.O. oraz przekaźnik. Czas oczekiwania na załączenie pompy oraz przekaźnika sygnalizowane jest miganiem kontrolki pompy. Po tym czasie zostaje włączona pompa oraz przekaźnik a kontrolka świeci na stałe.

Takie działanie AURATON Floor Heating Controller ma za zadanie racjonalnie zarządzać ogrzewaniem jak i nie dopuścić do nadmiernego obciążenia pompy C.O. co mogłoby doprowadzić do jej przedwczesnego zużycia.



1. Siłowniki
2. Pompa C.O.
3. Urządzenie grzewcze, np. piec gazowy
4. Zewnętrzny czujnik temperatury

## Informacje i uwagi

- Do każdej strefy można sparować tylko jeden regulator. Regulator, poprzez niezależny kanał, przekazuje do AURATON Floor Heating Controller dwa parametry:
  - temperaturę aktualną,
  - temperaturę zadaną.

## Parowanie urządzeń

AURATON Floor Heating Controller, do poprawnej pracy musi być sparowany z regulatorem AURATON Heat Monitor lub bramką AURATON Box.

### UWAGA!

W przypadku posiadania prostej konfiguracji: **bramka AURATON Box + regulator AURATON Heat Monitor + listwa AURATON Floor Heating Controller** – nawet jeśli planujesz sterować urządzeniami wyłącznie za pomocą aplikacji SUPLA, zalecane jest wykonanie dwutorowego parowania urządzeń AURATON.

1. **Najpierw sparuj urządzenia bezpośrednio ze sobą** – zapewni to zapasową formę komunikacji na wypadek awarii aplikacji lub braku dostępu do Internetu.
2. **Następnie sparuj urządzenia z bramką AURATON Box**, aby umożliwić zdalne sterowanie z poziomu aplikacji SUPLA na telefonie, tablecie lub komputerze.

Dzięki takiemu podejściu system będzie działać, nawet w przypadku problemów z siecią lub aplikacją.

Do jednej strefy grzewczej można dopisać maksymalnie 1 regulator.

## Włączenie parowania - AURATON Floor Heating Controller (parowanie stref grzewczych)

1. Wcisnąć przycisk danej strefy na 3s, poczekać na pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie puścić przycisk. Wejście strefy w stan parowania sygnalizowane jest pulsowaniem kontrolki danej strefy (0,5s/0,5s).

### UWAGA!

Jeżeli dana strefa posiada już przypisane 2 urządzenia, nie będzie możliwości jej wyboru. Aby dodać do niej nowe urządzenie, należy najpierw odparować poprzednie urządzenia.

1. Po wprowadzeniu jednej strefy w tryb parowania można w ten tryb wprowadzić także inne strefy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku innej strefy. Daje to możliwość jednoczesnego sparowania tego samego regulatora do więcej niż jednej strefy. Krótkie wciśnięcie

przycisku dla strefy, która już znajdowała się w trybie parowania powoduje wyłączenie trybu parowania dla tej strefy *Wyłączenie trybu parowania we wszystkich strefach powoduje przejście AURATON Floor Heating Controller do trybu normalnej pracy*).  
*Zatwierdzenie stref i rozpoczęcie komunikacji urządzeń wykonujemy poprzez krótkie wciśnięcie przycisku LINK*

#### **UWAGA!**

Tryb parowania zostaje automatycznie wyłączony po 60 s od wprowadzenia ostatniej strefy w tryb parowania lub po poprawnym parowaniu regulatora lub po krótkim naciśnięciu przycisku **DEL**.

1. Chcąc sparować regulator AURATON serii Smart do strefy (lub kilku stref) należy włączyć tryb parowania w pożądanym strefach, nacisnąć krótko przycisk LINK, a następnie uruchomić parowanie w regulatorze (opis parowania regulatorów bezprzewodowych AURATON znajduje się poniżej).
2. Prawidłowe sparowanie regulatora jest potwierdzane jednym 1-sekundowym sygnałem akustycznym. Po sparowaniu urządzenia bezprzewodowego, AURATON Floor Heating Controller przechodzi do trybu normalnej pracy.

## **Włączenie parowania - regulator Heat Monitor**

Na regulatorze AURATON Heat Monitor naciskamy jednocześnie przyciski   albo   przez 3 sekundy do momentu, gdy symbol nadawania () zapali się na wyświetlaczu. *Regulator AURATON Heat Monitor czeka na sparowanie 30 sekund. Po tym czasie samoczynnie powróci do normalnej pracy.*

## **Kopiowanie sparowanych regulatorów**

AURATON Floor Heating Controller posiada również możliwość skopiowania sparowanego wcześniej regulatora do innej strefy grzewczej bez potrzeby kolejnego parowania urządzenia. W tym celu należy:

1. Wcisnąć przycisk sparowanej już strefy na 7s, usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy parowania, następnie podwójny sygnał dźwiękowy odparowania, przy potrójnym sygnale należy puścić przycisk. Wejście strefy w stan kopiowania sygnalizowane jest powolnym pulsowaniem kontrolki danej strefy (2s/2s).

2. Po wprowadzeniu jednej strefy w tryb kopiowania można w ten tryb wprowadzić także inne strefy poprzez krótkie naciśnięcie przycisku innej strefy. Daje to możliwość jednoczesnego kopiowania tego samego regulatora do więcej niż jednej strefy. Krótkie wciśnięcie przycisku dla strefy, która już znajdowała się w trybie kopiowania powoduje wyłączenie trybu kopiowania dla tej strefy. *Wyłączenie trybu kopiowania we wszystkich strefach powoduje przejście AURATON Floor Heating Controller do trybu normalnej pracy). Zatwierdzenie kopiowanych stref wykonujemy poprzez krótkie wciśnięcie przycisku LINK.*

## **Włączenie parowania - AURATON Floor Heating Controller (parowanie bramki Auraton Box)**

Wcisnąć przycisk LINK na 3s, poczekać na pojedynczy sygnał dźwiękowy, następnie puścić przycisk. Wejście w stan parowania bramki sygnalizowane jest pulsowaniem diody przy przycisku LINK (0,5s/0,5s). Diody stref grzewczych pozostają wyłączone. W ciągu 30s należy rozpocząć proces parowania również w bramce AURATON Box.

## **Włączenie parowania - bramka AURATON Box**

Parowanie listwy AURATON Floor Heating Controller z bramką AURATON Box można wykonać w dwojaki sposób:

- Na bramce AURATON Box nacisnąć krótko prawy przycisk parowania „Auraton” () – dioda pod przyciskiem zacznie migać. Następnie należy wprowadzić listwę w tryb parowania.

lub

- W Supla Cloud należy wejść w kanał bramki AURATON Box i nacisnąć przycisk „Sparuj nowe urządzenia lub czujniki” – dioda pod prawym przyciskiem parowania „Auraton” zacznie migać. Następnie należy wprowadzić listwę AURATON Floor Heating Controller w tryb parowania.

**Po sparowaniu listwy AURATON Floor Heating Controller z bramką Auraton Box staje się ona widoczna w SUPLA Cloud jako 8 kanałów stref grzewczych (np. „Floor Heating Controller #1”) oraz kanał termometru zabezpieczenia przed przegrzaniem („Termometr”), kanał pompy („Włącznik pompy”) i kanał pieca („Włącznik źródła ciepła lub chłodu”). W aplikacji widocznych jest tylko 8 stref grzewczych.**

15:07

◀ SUPLA

LTE 51

## AURATON Floor Heating Controller

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Us

FIRMWARE: 3.2

P/C: 3010 (1.2)

S/N: 301002E3

### Floor Heating Controllerlet #1



Termostat

ID 16240

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #2



Termostat

ID 16241

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #3



Termostat

ID 16242

cloud.supla.org


15:07

◀ SUPLA

LTE 51

POŁĄCZONY

## Floor Heating Controller



Termometr

ID 16248

Urządzenie AURATON Box

Typ Czujnik temperatury

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

## Floor Heating Controller



Włącznik pompy

ID 16249

Urządzenie AURATON Box

Typ Przełącznik

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

## Floor Heating Controller



Włącznik źródła ciepła lub chłodu

ID 16250


Urządzenie AURATON Box

Typ Przełącznik

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

cloud.supla.org



# Odparowanie regulatorów bezprzewodowych ze strefy

## Odparowanie regulatora bezprzewodowego z pojedynczego kanału

1. Jeżeli znamy strefę do której sparowane było urządzenie, wciskamy przycisk tej strefy, na więcej

- niż 5 s. Po 3 s. usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy parowania – nie puszczaamy przycisku. Po kolejnych 2 s. usłyszymy dwukrotny sygnał dźwiękowy i strefa automatycznie wchodzi w tryb odparowania(szybsze miganie kontrolki).
2. Po wybraniu regulatorów do odparowania, zatwierdzamy operację przyciskiem **DEL**. Po poprawnym odparowaniu usłyszymy pojedynczy sygnał dźwiękowy

#### **UWAGA!**

Tryb odparowania w danej strefie zostaje automatycznie wyłączony po 60 s. od wprowadzenia ostatniej strefy w tryb odparowania, lub po usunięciu regulatora do danej strefy, lub po krótkim naciśnięciu przycisku **DEL**.

4. Jeżeli wszystkie kontrolki przestaną szybko migać, AURATON Floor Heating Controller przejdzie do normalnej pracy.

## **Reset do ustawień fabrycznych (odparowanie wszystkich urządzeń)**

Po wyłączeniu **AURATON Floor Heating Controller** wyłącznikiem sieciowym należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **Del** ponownie włączyć urządzenie. Usłyszymy krótki dźwięk włączenia, po czym RESET fabryczny zostanie potwierdzony długim sygnałem dźwiękowym (zwalniamy przycisk **Del**).

**Urządzenie sparowane z bramką AURATON Box należy również usunąć z SUPLA Cloud.**

## **Odparowanie bramki AURATON Box**

W celu odparowania bramki AURATON Box przytrzymujemy przez 5s przycisk **Del** , do momentu aż usłyszymy podwójny sygnał dźwiękowy. Po odparowaniu bramki usłyszymy dłuższy sygnał dźwiękowy.

# Funkcja TEST

Przycisk TEST służy do uruchomienia dodatkowego „podmenu”, w którym obowiązuje odrębna sygnalizacja oraz dostępna jest opcja sprawdzenia poziomu sygnału radiowego. Tryb ten uruchamiany jest za pomocą przycisku „TEST”. Jest on automatycznie wyłączany po 5s od ostatniego wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku

## Sprawdzenie stanu parowania stref grzewczych:

Po włączeniu trybu TEST możemy sprawdzić, które strefy są połączone z innymi regulatorami z serii AURATON Smart. Jeżeli dioda przy danej strefie się świeci oznacza to, że jest ona sparowana. Jeżeli świeci się dioda nad przyciskiem LINK oznacza to, że system jest połączony z bramką AURATON Box.

## Tryb grzania/chłodzenia:

W trybie TESTU dioda stanu pompy C.O. sygnalizuje stan grzania – dioda się świeci lub chłodzenia – dioda zgaszona. Zmianę trybu wykonujemy poprzez przytrzymanie przycisku DEL przez 3s (będąc w trybie testu). Potwierdzenie zmiany zostanie zasygnalizowane pojedynczym sygnałem dźwiękowym, dioda zmieni stan na przeciwny.

## Test poziomu sygnału:

1. Wchodzimy w tryb testu
2. Następnie chcąc sprawdzić poziom sygnału regulatora z serii AURATON Smart przypisanego do danej strefy należy krótko nacisnąć przycisk nad daną strefą. Dla bramki internetowej AURATON Box należy nacisnąć przycisk LINK.
3. Jeżeli urządzenie w przeciągu ostatnich 45min poprawnie odebrało sygnał radiowy zaświecą się diody przy strefach grzewczych – im więcej, tym silniejszy sygnał.
4. W przypadku braku komunikacji diody będą zgaszone oraz usłyszymy długi sygnał dźwiękowy.

### **UWAGA!**

Jeśli funkcja TEST nie zostanie wyłączona przez użytkownika to AURATON Floor Heating Controller dokona tego automatycznie po upływie 5 sekund od ostatniego naciśnięcia dowolnego przycisku.

**UWAGA!**

W przypadku sparowania bramki internetowej AURATON Box urządzenie będzie pracować w trybie zdalnym, więc poziom sygnału regulatorów nie będzie widoczny. W celu sprawdzenia poziomu dla regulatorów na etapie montażu, należy najpierw sparować regulatory serii AURATON i sprawdzić sygnał radiowy, a następnie sparować bramkę AURATON Box.

**UWAGA!**

Uruchomiony tryb testu nie ma wpływu na przebieg sterowania ogrzewaniem.

## Praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury

AURATON Floor Heating Controller posiada złącze zewnętrznego czujnika temperatury działającego w układzie zabezpieczającym.

W przypadku podpięcia zewnętrznego czujnika graniczna temperatura pracy AURATON Floor Heating Controller bez bramki AURATON Box wynosi 55°C. Oznacza to, że jeśli temperatura w instalacji przekroczy wartość 55°C to AURATON Floor Heating Controller wyłączy wszystkie strefy grzewcze oraz piec. Jest to zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą w układzie grzewczym. Jeśli AURATON Floor Heating Controller ma pracować bez zabezpieczenia to czujnika nie należy montować.

**Montaż czujnika temperatury:**

Czujnik zamontować na nieosłoniętej rurze zasilającej w pobliżu układu rozdzielacza.

**UWAGA!**

W przypadku zastosowania bramki AURATON Box temperatura w układzie zabezpieczającym jest edytowalna.

Aby edytować temperaturę odcięcia listwy AURATON Floor Heating Controller, należy zalogować się do systemu SUPLA Cloud.

Po zalogowaniu się, należy wejść w kanał bramki AURATON Box.

Następnie należy przejść do kanału jednej z aktywnych stref grzewczych listwy AURATON Floor Heating Controller.

W kolejnym kroku należy rozwinąć zakładkę **„Konfiguracja termometrów”**.

W polu **„Maksymalna temperatura dodatkowa”** należy wpisać żadaną wartość temperatury odcięcia – w zakresie od 40°C do 70°C.

Na zakończenie należy zatwierdzić wprowadzone zmiany, klikając przycisk **„Zapisz zmiany”**.

Wartość temperatury odcięcia przypisana do jednej strefy grzewczej kopiuje się do pozostałych stref.

12:48



# AURATON Floor Heating Controller

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Us

FIRMWARE: 3.2

P/C: 3010 (1.2)

S/N: 301002E3

## Floor Heating Controllerlet #1



Termostat

ID 16240

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

## Floor Heating Controller #2



Termostat

ID 16241

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

## Floor Heating Controller #3



Termostat

ID 16242

cloud.supla.org

12:54

83

Ogrzewanie / Wentylacja / klimatyzacja (HVAC), ID: 16240, Numer kanału: 14

Konfiguracja

Funkcja

Termostat

Zmień funkcję

Nazwa kanału

Floor Heating Controllet #1

Pokaż w urządzeniach klienckich

Podfunkcja

Ogrzewanie

Chłodzenie

Termostat nadrzędny

Regulator - salon

ID16542 Termostat

x

Konfiguracja termometrów

Termometr główny

Regulator - salon

ID16543 Termometr

x

Ustawienie takie samo jak w termostacie nadrzędnym.

Termometr dodatkowy

Floor Heating Controller

ID16248 Termometr

x

Typ termometru dodatkowego

Woda

Włącz kontrolę temperatury wody

Maksymalna temperatura dodatkowa

60

°C

Zachowanie

cloud.supla.org

## Funkcje urządzenia

### Jak działa funkcja grzania?

AURATON Floor Heating Controller załącza wyjścia do 8 stref grzewczych, które są sterowane na podstawie temperatury aktualnej i zadanej pochodzących z innych czujników SMART. Jeżeli temperatura aktualna dla danej strefy, będzie mniejsza od jej temperatury zadanej o co najmniej 0,1°C

to wyjście danej strefy zostanie załączone, co spowoduje uruchomienie dołączonego do niej siłownika. Z 3-minutowym opóźnieniem pozwalającym na pełne otwarcie siłowników zostaną załączone również piec i pompa.

Gdy wszystkie strefy zostaną wyłączone wówczas pierwszy wyłączany jest piec (musi być załączony min. 1 min. – Funkcja FurnaceGuard), a następnie po 1,5 minuty po piecu wyłączana jest pompa.

## **Funkcja PumpGuard**

AURATON Floor Heating Controller wyposażony jest w specjalną funkcję „PumpGuard”, chroniącą pompę przed ewentualnym zastaniem pompy. Funkcja ta aktywuje się gdy wyjście pompy nie jest aktywne przez co najmniej 14 dni. Wówczas jest ono uruchamiane na 1 min.

## **Funkcja FurnaceGuard**

AURATON Floor Heating Controller wyposażony jest w specjalną funkcję „FurnaceGuard”, chroniącą piec przed zbyt częstym załączaniem. Po załączeniu wyjścia pieca jego wyłączenie może nastąpić po 1 minucie działania.

## **Zabezpieczenie przeciwprzegrzaniowe**

Za pomocą zewnętrznego czujnika temperatury, możemy ustawić maksymalną temperaturę pracy. Więcej w akapicie „Praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury”.

## **Tryb chłodzenia**

W trybie chłodzenia załączanie stref grzewczych następuje z odwrotną logiką. Gdy temperatura aktualna jest wyższa niż temperatura zadana załączana jest odpowiednia strefa. Następnie po 3 minutach aktywowane jest wyjście pompy (wyjście pieca pozostaje wyłączone). Ustawienie trybu chłodzenia opisane jest w funkcjach przycisku „TEST”.

## **Poziom sygnału**


Możliwe jest sprawdzenie poziomu sygnału dla każdego urządzenia, z którym sparowany jest AURATON Floor Heating Controller. Więcej w akapicie „Funkcja TEST”.

## **Funkcja przywrócenia poprzedniego oprogramowania**

W celu przywrócenia poprzedniej wersji oprogramowania należy ustawić włącznik zasilania w pozycji „0” (urządzenie wyłączone), wcisnąć i przytrzymać przycisk z napisem „TEST” i przestawić włącznik w pozycję „1” (urządzenie włączone). Dioda Led przy 1 strefie grzewczej powinna mrugać na zielono, przycisk „TEST” puszczaemy kiedy dioda przestanie mrugać i pozostanie zapalona na zielono. Po zrestartowaniu sterownika zostanie przywrócona poprzednia wersja oprogramowania (w przypadku nieprawidłowej pracy po aktualizacji). Cała operacja może potrwać do minuty, w tym czasie urządzenie musi pozostać zasilone. Zawsze jest wczytywana poprzednia wersja programu, jeśli wcześniej program został zmieniony z wersji 1.6 na 1.5 to poprzednią wersją programu w takim przypadku jest 1.6.

## **Współpraca z aplikacją SUPLA**

## USTAWIENIE STANDARDOWE (ogrzewanie podłogowe) - współpraca bezprzewodowej listwy ogrzewania podłogowego AURATON Floor Heating Controller z bezprzewodowym regulatorem temperatury AURATON Heat Monitor w aplikacji SUPLA



1. Siłowniki
2. Pompa C.O.
3. Urządzenie grzewcze, np. piec gazowy
4. Zewnętrzny czujnik temperatury

W klasycznym ogrzewaniu podłogowym do poprawnego działania wystarczy bramka Auraton Box sparowana z AURATON Floor Heating Controller oraz kilka AURATON Heat Monitor (najlepiej do każdego pokoju osobny). Do odpowiednich stref grzewczych podłączone są siłowniki AURATON Vela, pompa i piec są podłączone odpowiednio do złącza w AURATON Floor Heating Controller.

**UWAGA!**

Dla zapewnienia połączeń zapasowych warto sparować też AURATON Heat Monitor z AURATON Floor Heating Controller.

**Cel:** W domu posiadamy ogrzewanie podłogowe. Chcemy, aby poszczególne strefy listwy AURATON Floor Heating Controller sterowane były na podstawie pomiaru temperatury z przypisanych do nich regulatorów temperatury AURATON Heat Monitor. Chcemy również, aby sterowanie ogrzewaniem odbywało się z także z poziomu regulatorów temperatury.

**Rozwiązanie:** W aplikacji Supla z Menu należy wybrać „**Supla Cloud**” i zalogować się. Następnie należy wejść w kanał bramki AURATON Box. Dalej w kanał termostatu danej strefy listwy AURATON Floor Heating Controller. W polu „**Konfiguracja termometrów**” należy jako „**Termometr główny**” wybrać regulator temperatury przypisany do danej strefy (np. „*Regulator – kuchnia*”). W następnym kroku należy jako „**Termostat nadrzędny**” zaznaczyć ten sam regulator temperatury. Na koniec należy wszystko zapisać naciskając przycisk „**Zapisz zmiany**”. Analogicznie należy postąpić dla każdej pary urządzeń: regulator temperatury AURATON Heat Monitor + strefa listwy AURATON Floor Heating Controller. Gdy w jakimś pomieszczeniu jeden regulator temperatury AURATON Heat Monitor ma sterować więcej niż jedną strefą, wówczas należy wybrać ten sam regulator temperatury jako „Termometr główny” i „Termostat nadrzędny” w kanałach termostatów pozostałych sterowanych stref listwy AURATON Floor Heating Controller.

09:08



## AURATON Floor Heating Controller

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Uśpij urządzenie

FIRMWARE: 3.2

P/C: 3010 (1.2)

S/N: 301002E3

### Floor Heating Controller #1



Termostat

ID 16240

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #2



Termostat

ID 16241

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #3



Termostat

cloud.supla.org

09:14

74

◀ SUPLA

Floor Heating Controller #1

Usuń

Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC), ID: 16240, Numer kanału: 14

Konfiguracja

Funkcja

Termostat

Zmień funkcję

Nazwa kanału

Floor Heating Controller #1

Pokaż w urządzeniach klienckich

Podfunkcja

Ogrzewanie

Chłodzenie

Termostat nadrzędny

Regulator - kuchnia

ID15592 Termostat

x

▼

Konfiguracja termometrów

▼

Termometr główny

Regulator - kuchnia

ID15593 Termometr

x

▼

Ustawienie takie samo jak w termostacie nadrzędnym.

Termometr dodatkowy

Floor Heating Controller

ID16248 Termometr

x

▼

Typ termometru dodatkowego

Woda ▼

Włącz kontrolę

cloud.supla.org

W aplikacji, po wejściu do regulatora temperatury na dole ekranu pojawi się dodatkowa zakładka „Lista”, po kliknięciu w którą można zobaczyć, które urządzenia są ze sobą powiązane.

Na górze wyświetlacza po lewej stronie znajduje się informacja o temperaturze zmierzonej przez regulator. Na środku ekranu wyświetlana jest temperatura docelowa.


Zgrubej nastawy temperatury docelowej można dokonać przesuwając czerwony suwak. W celu dokładniejszej nastawy należy użyć przycisków „+” lub „-”.

09:43



Regulator - kuchnia

 22,8° 



Ręczny

Program



Ogólne



Lista




Tydzień



Timer



Historia




## **USTAWIENIE STANDARDOWE (ogrzewanie podłogowe) - współpraca bezprzewodowej listwy ogrzewania podłogowego AURATON Floor Heating Controller z termometrem AURATON Temperature Sensor Indoor w aplikacji SUPLA**

**Cel:** W domu posiadamy ogrzewanie podłogowe. Chcemy, aby poszczególne strefy listwy AURATON Floor Heating Controller sterowane były na podstawie pomiaru temperatury z przypisanych do nich termometrów AURATON Temperature Sensor Indoor.

**Rozwiązanie:** W aplikacji Supla z Menu należy wybrać „**Supla Cloud**” i zalogować się. Następnie należy wejść w kanał bramki AURATON Box. Dalej w kanał termostatu danej strefy listwy AURATON

Floor Heating Controller. W polu „**Konfiguracja termometrów**” należy jako „**Termometr główny**” wybrać termometr przypisany do danej strefy (np. „*Termometr – salon*”). Na koniec należy wszystko zapisać naciskając przycisk „**Zapisz zmiany**”. Analogicznie należy postąpić dla każdej pary urządzeń: strefa listwy AURATON Floor Heating Controller + termometr AURATON Temperature Sensor Indoor. Gdy w jakimś pomieszczeniu jeden termometr ma mierzyć temperaturę do sterowania więcej niż jedną strefą, wówczas należy wybrać ten sam termometr jako „Termometr główny” w kanałach termostatów pozostałych sterowanych stref listwy AURATON Floor Heating Controller.



12:26

LTE

65

SUPLA

Floor Heating Controllet #1

Usuń

Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC), ID: 16240, Numer kanału: 14

Konfiguracja

Funkcja

Termostat

Zmień funkcję

Nazwa kanału

Floor Heating Controllet #1

Pokaż w urządzeniach klienckich

Podfunkcja

Ogrzewanie

Chłodzenie

Termostat nadrzędny

Funkcja wyłączona

Konfiguracja termometrów

Termometr główny

Termometr - salon

ID16536 Termometr

x

Termometr dodatkowy

Floor Heating Controller

ID16248 Termometr

x

Typ termometru dodatkowego

Woda

Włącz kontrolę temperatury wody

Maksymalna temperatura dodatkowa

55

°C

cloud.supla.org


W aplikacji, po wejściu w daną strefę listwy uzyskujemy możliwość sterowania temperaturą docelową pomieszczenia, do których urządzenia są przypisane.

Na górze wyświetlacza po lewej stronie znajduje się informacja o **temperaturze zmierzonej** przez termometr.


Na górze wyświetlacza po prawej stronie jest informacja o temperaturze zmierzonej przez zewnętrzny czujnik temperatury opcjonalnie podłączony do listwy (patrz rozdział: „Praca z zewnętrznym czujnikiem temperatury”).

Na środku ekranu wyświetlana jest **temperatura docelowa**.

Zgrubnej nastawy temperatury docelowej można dokonać przesuwając czerwony suwak. W celu dokładniejszej nastawy należy użyć przycisków „+” lub „-”.



**USTAWIENIE MIESZANE (ogrzewanie podłogowe + grzejnikowe) - współpraca bezprzewodowej listwy ogrzewania podłogowego AURATON Floor Heating Controller z elektronicznymi głowicami grzejnikowymi AURATON Radiator Controller i regulatorami temperatury AURATON Heat Monitor w aplikacji SUPLA**



1. AURATON Floor Heating Controller
2. AURATON Heat Monitor.
3. AURATON Radiator Controller
4. Grzejnik
5. Urządzenie grzewcze, np. piec gazowy

Konfiguracja ogrzewania podłogowego została szczegółowo opisana w podrozdziale niniejszej instrukcji:

**„USTAWIENIE STANDARDOWE (ogrzewanie podłogowe) - współpraca bezprzewodowej listwy ogrzewania podłogowego AURATON Floor Heating Controller z bezprzewodowym regulatorem temperatury AURATON Heat Monitor w aplikacji SUPLA”.**

Sterowanie źródłem ciepła – zarówno dla ogrzewania podłogowego, jak i grzejnikowego – odbywa się przez złącze beznapięciowe **NO-COM** znajdujące się w liście AURATON Floor Heating Controller.

Konfiguracja ogrzewania grzejnikowego została natomiast opisana w instrukcji obsługi głowicy AURATON Radiator Controller, w podrozdziale:

## **„Współpraca głowicy AURATON Radiator Controller z regulatorem AURATON Heat Monitor w aplikacji SUPLA”.**

W przypadku, gdy dla danej głowicy grzejnikowej pojawi się polecenie grzania, system powinien automatycznie uruchomić piec – poprzez złącze sterowania piecem w listwie.

Aby skonfigurować tę funkcjonalność, należy zalogować się do platformy **SUPLA Cloud**.

Następnie należy przejść do kanału bramki **AURATON Box**.

Kolejnym krokiem jest przejście do kanału **termostatu** głowicy grzejnikowej, np. „Głowica – salon”.

W zakładce **„Zachowanie”** należy w polu **„Włącznik źródła ciepła lub chłodu”** wybrać **kanal pieca listwy AURATON Floor Heating Controller**.

Dodatkowo – jeśli nie zostało to wcześniej zrobione – należy przejść do zakładki **„Termostat nadrzędny”** i zaznaczyć odpowiedni regulator temperatury AURATON Heat Monitor przypisany do tej głowicy (np. „Regulator – salon”).

Następnie w zakładce **„Termometr główny”** należy wybrać ten sam regulator temperatury.

Na koniec należy zapisać wszystkie dokonane zmiany, klikając przycisk **„Zapisz zmiany”**.

Analogicznie należy postępować z każdą kolejną głowicą AURATON Radiator Controller, jeśli chcemy, aby również ona sterowała piecem poprzez złącze sterowania w listwie AURATON Floor Heating Controller.

13:46

◀ SUPLA



## AURATON Radiator Controller Valve

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Us

FIRMWARE: 3.10

P/C: 3006 (4.0)

S/N: 30060767

### Głowica - salon



#### Termostat

ID 16557


Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Głowica - salon



#### Termometr

ID 16558

Urządzenie AURATON Box

Typ Czujnik temperatury

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

## AURATON Radiator Controller Valve

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Us

cloud.supla.org

13:46

SUPLA



## Głowica - salon

Usuń

Ogrzewanie / wentylacja /  
klimatyzacja (HVAC), ID: 16557,  
Numer kanału: 0

## Konfiguracja

Funkcja

Termostat

Zmień funkcję

Nazwa kanału

Głowica - salon

Pokaż w  
urządzeniach  
klienckich



Podfunkcja

Ogrzewanie

Chłodzenie

Termostat  
nadrzędny

Regulator - salon

ID16542 Termostat



Konfiguracja termometrów



Zachowanie



Zewnętrzny  
czujnik  
wyłączający  
termostat

Funkcja wyłączona



Ustawienie takie samo jak w termostacie  
nadrzędnym.

Włącznik  
pompy

Funkcja wyłączona



Ustawienie takie samo jak w termostacie  
nadrzędnym.

Włącznik  
źródła ciepła  
lub chłodu

Floor Heating Controller

ID16250 Włącznik źródła ciepła lub  
chłodu


Ustawienie inne niż na termostacie  
nadrzędnym. [Ustaw tak samo.](#)

Algorytm ?

Włącz/wyłącz z nastawą środkową



cloud.supla.org



## **Sterowanie piecem i/lub pompą zdalnie - z wykorzystaniem sterownika AURATON Heater Controller**

W przypadku posiadania ogrzewania podłogowego, kiedy zachodzi potrzeba sterowania pracą pieca, a jednocześnie nie ma możliwości przewodowego połączenia listwy z piecem, funkcję sterującą może

przejąć sterownik urządzenia grzewczego AURATON Heater Controller.

Aby skonfigurować taką współpracę w systemie SUPLA, należy zalogować się do chmury **Supla Cloud**, a następnie wejść w **kanał bramki AURATON Box**.

W kolejnym kroku należy wejść w kanał odpowiadający **termostatowi wybranej strefy listwy AURATON Floor Heating Controller**, na przykład o nazwie „*Podłogówka 1 – salon*”.

Po wejściu w kanał należy rozwinąć zakładkę „**Zachowanie**”, a następnie w polu „**Włącznik źródła ciepła lub chłodu**” wybrać urządzenie odpowiedzialne za załączanie pieca, czyli **sterownik AURATON Heater Controller**, który może być oznaczony jako „*Sterownik pieca*”.

Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić ustawienia klikając przycisk „**Zapisz zmiany**”.

**Analogiczną czynność należy powtórzyć dla każdej kolejnej strefy ogrzewania podłogowego, którą chcemy powiązać ze sterownikiem pieca.**

Po zakończeniu konfiguracji system będzie działać w ten sposób, że w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez dowolną strefę, sterownik AURATON Heater Controller uruchomi piec.

Piec będzie pracował tak długo, aż temperatura w danym pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną w ustawieniach termostatu.

18:02

◀ SUPLA



## AURATON Floor Heating Controller

Identyfikuj urządzenie

Zrestartuj urządzenie

Us

FIRMWARE: 3.2

P/C: 3010 (1.2)

S/N: 301002E3

### Podłogówka 1 - salon



Termostat

ID 16240

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #2



Termostat

ID 16241

Urządzenie AURATON Box

Typ Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC)

Lokalizacja ID2844 Auraton Serwis

POŁĄCZONY

### Floor Heating Controller #3



Termostat

ID 16242

cloud.supla.org

18:01

◀ SUPLA

33

salon

Ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja (HVAC), ID: 16240, Numer kanału: 14

Konfiguracja

Funkcja

Termostat

Zmień funkcję

Nazwa kanału

Podłogówka 1 - salon

Pokaż w urządzeniach klienckich

Podfunkcja

Ogrzewanie

Chłodzenie

Termostat nadrzędny

Regulator - salon

ID16542 Termostat

x

▼

Konfiguracja termometrów

>

Zachowanie

▼

Zewnętrzny czujnik wyłączający termostat

Funkcja wyłączona

▼

Ustawienie takie samo jak w termostacie nadrzędnym.

Włącznik pompy

Funkcja wyłączona

▼

Ustawienie takie samo jak w termostacie nadrzędnym.

Włącznik źródła ciepła lub chłodu

Sterownik pieca

ID16608 Włącznik źródła ciepła lub chłodu

x

▼

Ustawienie inne niż na termostacie nadrzędnym. [Ustaw tak samo.](#)

cloud.supla.org

## Uwagi dodatkowe

- Przy większej odległości testowanego regulatora będzie się świeciło odpowiednio mniej kontrolerek.
- Jeżeli świeci się tylko 1 lub 2 diody, należy rozważyć zmianę lokalizacji regulatora/termometru.

**Do każdej ze stref można podłączyć maksymalnie 6 siłowników marki AURATON.**

**UWAGA!**



Wszelkie podłączenia należy wykonywać przy odłączonym źródle zasilania. Zaleca się powierzenie instalacji AURATON Floor Heating Controller profesjonalistom.



**Ze względu na prawidłową pracę oraz ekranowanie sygnału radiowego, należy koniecznie montować sterownik w PLASTIKOWYCH szafkach elektrycznych na szynie DIN.**

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:                                      | 230 V AC, 50 Hz, 1,5 W                                                                              |
| Zakres temperatury pracy:                       | 0 – 45 °C                                                                                           |
| Sygnalizacja stanu pracy:                       | Diody LED, dźwiękowa                                                                                |
| Maksymalna liczba sparowanych urządzeń:         | 10                                                                                                  |
| Ilość niezależnie sterowanych stref grzewczych: | 8                                                                                                   |
| Obciążalność przekaźnika:                       | Max. 250 V AC, max. 2 A<br>(styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)                                      |
| Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230 V: | Max. 30 W, do 6 siłowników AURATON Vela na strefę                                                   |
| Obciążalność wyjścia pompy C.O. 230 V:          | Max. 200 W                                                                                          |
| Opóźnienie załączenia przekaźnika oraz pompy:   | Okolo 3 minuty                                                                                      |
| Typ złącza anteny                               | SMA                                                                                                 |
| Rodzaj zewnętrznego czujnika temperatury        | Termistor typu NTC 100K, B = 3990K                                                                  |
| Zasięg działania:                               | W typowym budynku, przy standardowej konstrukcji ścian – ok. 30 m,<br>w terenie otwartym – do 300 m |
| Częstotliwość radiowa:                          | 868,150 MHz<br>868,450 MHz                                                                          |
| Kategoria odbiornika:                           | 2                                                                                                   |
| Moc sygnału radiowego:                          | Do 14 dBm                                                                                           |
| Sugerowane miejsce montażu:                     | Na szynie DIN skrzynki rozdzielacza                                                                 |


Stopień ochrony

IP20

Wymiary [mm]:

158,90 x 90,00 x 58,50

## Utylizacja urządzenia



Urządzenia są oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

**Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.**

LARS Andrzej Szymański niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AURATON Floor Heating Controller jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny poniżej w dziale do pobrania.

---

### Adres i kontakt do producenta:

LARS, ul. Świerkowa 14  
64-320 Niepruszewo  
[www.auraton.pl](http://www.auraton.pl)

---

## Do pobrania

- [Instrukcja skrócona](#)
- [Deklaracja zgodności UE AURATON Floor Heating Controller](#)